

# ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник:
  - 1.1. Найменування – **Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»**
  - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40533690
  - 1.3. Місцезнаходження 04159, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161
  - 1.4. Реєстраційний рахунок замовника Рахунок UA613226690000026006300389644 у ТББВ №10026/0204 філії ГУ по місту Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669
  - 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Крочак Олег : тел. +38067484162; e-mail: [okrochak@ual.org.ua](mailto:okrochak@ual.org.ua)
2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: [www.ual.ua](http://www.ual.ua) (вкладка «Закупівлі»)
3. Строк дії цінових пропозицій 120 днів
4. Інформація про предмет закупівлі:
  - 4.1. Найменування предмета закупівлі **Виконання робіт з встановлення індивідуального теплового пункту по об'єкту ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2/4 у місті Львові.**
  - 4.2. Опис предмета закупівлі Згідно технічного завдання, що додається
  - 4.3. Строк поставки товарів або надання послуг **до 30.01.2025**
5. Подання цінових пропозицій: електронною поштою на адресу: [zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua)
- 5.1. Строк подання: 16.12.2024 (12:00)
6. Результат: 16.12.2024 (15:00)
7. Додаткова інформація: [Форма цінової пропозиції \(шаблон\)](#)

З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел.: 067-827-07-39 Олег

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**на закупівлю послуги : встановлення індивідуального теплового пункту по об'єкту ГО "Українська академія лідерства"  
будівлі по вул. Тесленка А., буд.2/4 у місті Львові.**

«Українська Академія Лідерства» шукає підрядника послуг на встановлення індивідуального теплового пункту по об'єкту вул. Тесленка А., буд.2/4 у місті Львові.

Послуги мають бути надані в період до 30.01.2025

№	Найменування робіт	Од. Вим.	Кількість
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ТМ Теплова Мережа</b>		
1.1.	Прокладання труби сталеві ВГП ДУ40х3,5 в комплекті з теплоізоляцією 30мм та фасонними частинами	м	48
1.2.	Прокладання труби ППР 50 FASER в комплекті з теплоізоляцією 30мм та фасонними частинами	м	24
1.3.	Прокладання труби ППР 32 FASER в комплекті з теплоізоляцією 30мм та фасонними частинами	м	24
1.4.	Прокладання попередньоізольована труба PN6 VARIA TWIN 2 x Ø63x5,8мм/200 мм	м	30
1.5.	Прокладання попередньоізольована труба PN10 AQUA TWIN Ø50 x 6,9 мм + Ø32 x 4,4 мм/175 мм	м	30
<b>2</b>	<b>ВОТЕ</b>		
2.1.	Встановлення теплового лічильника ДУ40 з передавачем сигналу	компл.	1
<b>3</b>	<b>ІТП</b>		
3.1.	Монтаж та налагодження Індивідуального Теплового Пункту	компл.	1
	<b>в комплекті</b>		
	Електронний регулятор ECL Comfort 310 Danfoss	шт	1
	Панель для настінного монтажу ECL 210/310 Danfoss	шт	1
	Карта A231 для ECL Comfort 210 Danfoss	шт	1
	Датчик ESMT (зовнішньої температури) Danfoss	шт	1
	Датчик ESMU-100 температури погружний Danfoss	шт	2
	Гільза для ESMU 100 L100 Danfoss	шт	2
	Датчик тиску MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар 1/2 Danfoss	шт	1
	Редукторний електропривід, тип AMV20, 230 В, 15 с/мм	шт	1
	Сідельний регулювальний клапан, тип VB2 (фланцеве з'єднання), DN 50 мм, kvs=40 м³/год	шт	1
	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 50 мм, kvs=25 м³/год	шт	1
	Імпульсна трубка AV Danfoss	шт	1
	Електромагнітний клапан, EV250BW, Функція: H3, G, 3/4, 6.000 м³/год, EPDM	шт	1
	Котушка ВВ 230V 50HZ(пр. клас 0404004992) Danfoss	шт	1
	Роз'єм до котушки клапана (пр. клас 0404304287) Danfoss	шт	1
	Розподільна гребінка DN50хDN32/DN32/DN32/DN32 4 контури	шт	1
	Розподільна гребінка DN32 2 контури	шт	1
	Насосна група зі змішувачем "Regumat M3 -180" Ду 32 без насоса+кран	шт	3
	Тен Hottech GR 3,0 kW 1½"	шт	2
	Гідроакумулятор вертикальний Reflex DE 50, 10 бар	шт	2
	Запірний вентиль зі зливом Reflex SU 1"	шт	4
	SG160S-1AB Група безпеки водонагрівача	шт	2
	YONOS MAXO 30/0,5-7 циркуляційний насос WILO	шт	2
	YONOS MAXO 32/0,5-10 циркуляційний насос WILO	шт	2
	Запобіжний клапан MS 3 бар 3/4"x1"BB, AFRISO	шт	2
	Розшир. бак для опалення Reflex N 100 (сірий), 6 бар	шт	2

	STRATOS PICO-Z 25/0,5-6 електронний насос для ГВП	шт	1
	Теплообмінник ТП 2В-33-21-11 грн з ПДВ	шт	2
	Щит керування (Теплоенерго)	шт	1
	Щит керування (УАЛ)	шт	1
	Кабельнопровідникова продукція	компл.	1
	Труби, фасонні частини та запірнорегулююча арматура	компл.	1
<b>4</b>	<b>ОВ (Магістралі під Радіаторне Опалення)</b>		
4.1.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø18 x 1,2 мм (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	252
4.2.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø22 x 1,5 (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	66
4.3.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø28 x 1,5 мм (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	36
4.4.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø35 x 1,5 мм (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	6
4.5.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø42 x 1,5 мм (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	66
4.6.	Прокладання труби сталеві оцинкованої Ø54 x 1,5 мм (опалення) STEELPRES® (6 м) в комплекті з фасонними частинами та каучуковою теплоізоляцією S=19мм)	м	36

**Основні умови надання послуг:**

- дотримання всіх вимог ТЗ та робочого проекту.
- надання відповідних рекомендацій або сертифікатів/ліцензій, що підтверджують право або досвід підрядника виконувати вказані роботи м. Львів.

**Основні критерії відбору:**

- вартість робіт
- можливість закупівлі без ПДВ
- спроможність надати весь обсяг послуг в зазначені терміни
- досвід надання відповідних послуг
- умови оплати (перед / післяплата / оплата частинами за етапи роботи)

**Свої пропозиції та документи юридичної особи просимо направляти на [zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua) до 16.12.2024**